RAPPORTO DI PROVA (RP)

N.ro 1646 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1689

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.35

CLIENTE/COMMESSA: 2052/ 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.50

LUOGO PRELIEVO: Pilinga

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/02/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	13/06/2017 15/06/2017	0	Ufc/100 ml	0	
1. Acqua potabile	* Ammonio	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	<0.05	mg/l	0,50	
1. Acqua potabile	* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29:2003	13/06/2017 13/06/2017	0.0	mg/l	0,2	
1. Acqua potabile	* Colore	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	s.v.a.	mg/l Pt/Co	s.v.a.	
1. Acqua potabile	* Conducibilità elettrica a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	315	µS/cm 20°C	2500	
1. Acqua potabile	* Ferro	APHA 3500-Fe B	13/06/2017 13/06/2017	<10	µg/l	200	
1. Acqua potabile	* Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	<0.05	mg/l	0.5	
1. Acqua potabile	* Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	s.v.a.	Tasso diluizione	s.v.a.	

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

N.ro 1646 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1689

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.35

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.50

LUOGO PRELIEVO: Pilinga

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
	pH	APAT CNR IRSA 2060	13/06/2017	8.1	unità pH	6.5-9.5	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Sapore	APAT CNR IRSA 2080	13/06/2017	s.v.a.	Tasso diluizione	s.v.a.	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Temperatura	APAT CNR IRSA 2100	13/06/2017	15	°C	--	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				

NOTE:
LIMITI:DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03-03-2001.

Responsabile Laboratorio
Dr. Maria ROMEO

s.v.a.=senza variazioni anomale

Cloro attivo libero=0,2 valore minimo consigliato

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA (RP)

N.ro 1647 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1681

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.08

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.08

LUOGO PRELIEVO: Serbatoio Berlinguer

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	13/06/2017 15/06/2017	0	Ufc/100 ml	0	
1. Acqua potabile	* Ammonio	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	<0.05	mg/l	0,50	
1. Acqua potabile	* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29:2003			mg/l	0,2	
1. Acqua potabile	* Colore	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	s.v.a.	mg/l Pt/Co	s.v.a.	
1. Acqua potabile	* Conducibilità elettrica a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	122	µS/cm 20°C	2500	
1. Acqua potabile	* Ferro	APHA 3500-Fe B	13/06/2017 13/06/2017	110	µg/l	200	
1. Acqua potabile	* Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	<0.05	mg/l	0.5	
1. Acqua potabile	* Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	s.v.a.	Tasso diluizione	s.v.a.	

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

N.ro 1647 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1681

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.08

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.08

LUOGO PRELIEVO: Serbatoio Berlinguer

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
	pH	APAT CNR IRSA 2060	13/06/2017	7.6	unità pH	6.5-9.5	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Sapore	APAT CNR IRSA 2080	13/06/2017	s.v.a.	Tasso diluizione	s.v.a.	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Temperatura	APAT CNR IRSA 2100	13/06/2017	14.8	°C	--	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040	13/06/2017	4.5	°F	50	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Manganese	DIN 38406-2	13/06/2017	<20	µg/l	50	
1. Acqua potabile			13/06/2017				
	* Nitrati	APAT CNR IRSA 4040	13/06/2017	3.8	mg/l	50	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Indice di Permanganato	ISS.BEB.027.REV00	13/06/2017	0.6	mg/l di O2 consumato	5	
1. Acqua potabile			13/06/2017				
	* Residuo fisso a 180 °C	ISS.BFA.032.REV00	13/06/2017	101	mg/l	1500	
1. Acqua potabile			13/06/2017				
	* Solfati	EPA 375.4	13/06/2017	5	mg/l	250	
1. Acqua potabile			13/06/2017				
	* Torbidità	APAT CNR IRSA 2110	13/06/2017	<1.5	NTU		
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.

sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro

tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com

P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB. N°0867

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

N.ro 1647 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1681

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.08

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.08

LUOGO PRELIEVO: Serbatoio Berlinguer

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura

NOTE:
LIMITI:DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03-03-2001.

Responsabile Laboratorio
Dr. Maria ROMEO

s.v.a.=senza variazioni anomale

Cloro attivo libero=0,2 valore minimo consigliato

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA (RP)

N.ro 1648 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1682

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.10

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.10

LUOGO PRELIEVO: Serb. Volo

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	13/06/2017 15/06/2017	0	Ufc/100 ml	0	
1. Acqua potabile	* Ammonio	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	<0.05	mg/l	0,50	
1. Acqua potabile	* Conducibilità elettrica a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	120	µS/cm 20°C	2500	
1. Acqua potabile	* Ferro	APHA 3500-Fe B	13/06/2017 13/06/2017	140	µg/l	200	
1. Acqua potabile	* Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	<0.05	mg/l	0.5	
1. Acqua potabile	* Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	s.v.a.	Tasso diluizione	s.v.a.	
1. Acqua potabile	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	7.5	unità pH	6.5-9.5	
1. Acqua potabile	* Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	13/06/2017 13/06/2017	s.v.a.	Tasso diluizione	s.v.a.	

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

N.ro 1648 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1682

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.10

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.10

LUOGO PRELIEVO: Serb. Volo

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
	* Temperatura	APAT CNR IRSA 2100	13/06/2017	15.2	°C	--	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040	13/06/2017	5.2	°F	50	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Manganese	DIN 38406-2	13/06/2017	<20	µg/l	50	
1. Acqua potabile			13/06/2017				
	* Nitrati	APAT CNR IRSA 4040	13/06/2017	3.4	mg/l	50	
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				
	* Indice di Permanganato	ISS.BEB.027.REV00	13/06/2017	0.8	mg/l di O2 consumato	5	
1. Acqua potabile			13/06/2017				
	* Residuo fisso a 180 °C	ISS.BFA.032.REV00	13/06/2017	98	mg/l	1500	
1. Acqua potabile			13/06/2017				
	* Solfati	EPA 375.4	13/06/2017	5	mg/l	250	
1. Acqua potabile			13/06/2017				
	* Torbidità	APAT CNR IRSA 2110	13/06/2017	<1.5	NTU		
1. Acqua potabile		Man 29 2003	13/06/2017				

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.

sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro

tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com

P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB. N°0867

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

N.ro 1648 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1682

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.10

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.10

LUOGO PRELIEVO: Serb. Volo

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura

NOTE:
LIMITI:DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03-03-2001.

Responsabile Laboratorio
Dr. Maria ROMEO

s.v.a.=senza variazioni anomale

Cloro attivo libero=0,2 valore minimo consigliato

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA (RP)

N.ro 1664 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1683

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.15

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.15

LUOGO PRELIEVO: sorg. Conella

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 15/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	13/06/2017 15/06/2017	0	Ufc/100 ml	0	

NOTE:
LIMITI:DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03-03-2001

Responsabile Laboratorio
Dr. Maria ROMEO

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA (RP)

N.ro 1665 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1684

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.20

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.20

LUOGO PRELIEVO: S.Giuseppe

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	13/06/2017 15/06/2017	0	Ufc/100 ml	0	

NOTE:
LIMITI:DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03-03-2001

Responsabile Laboratorio
Dr. Maria ROMEO

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA (RP)

N.ro 1666 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1685

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.25

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.25

LUOGO PRELIEVO: Sorg. Pruppo

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	13/06/2017 15/06/2017	0	Ufc/100 ml	0	

NOTE:
LIMITI:DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03-03-2001

Responsabile Laboratorio
Dr. Maria ROMEO

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA (RP)

N.ro 1667 / 17 del15/06/2017

VERBALE DI PRELIEVO N°: 1686

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 13/06/2017 13.30

CLIENTE/COMMESSA: 2052 / 397 COMUNE DI GASPERINA

INDIRIZZO: VIA SPADEA PANDOLFI

LOCALITA': 88060 GASPERINA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:13/06/2017 11.45

LUOGO PRELIEVO: Sorg. Militì

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO_01 Rev. 2 del 10/01/2017

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	13/06/2017 14/06/2017	0	Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	13/06/2017 15/06/2017	0	Ufc/100 ml	0	

NOTE:
LIMITI:DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03-03-2001

Responsabile Laboratorio
Dr. Maria ROMEO

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements